Délégation territoriale de Meurthe-et-Moselle

Préfecture de Meurthe-et-Moselle

REÇU le - 4 AOUT 2016 Rép: 6173

Nancy, le 3 août 2016

Monsieur le Maire
MAIRIE DE MALZEVILLE
11, rue du Général de Gaulle

54220 MALZEVILLE

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00107311	
Unité de gestion		0001	COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY
Installation	UDI	000006	COMMUNAUTE URBAINE GRAND NANCY
Point de surveillance	S	0000000106	SECTEUR 5301 MALZEVILLE
Localisation exacte			CUISINE MME DUCHAUD 1 ALLEE COURNAULT
Commune			MALZEVILLE

Prélevé le : jeudi 28 juillet 2016 à 09h07
par : C. BELLET
Type visite : DD54
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'air	20,0 °C				
Température de l'eau	22,0 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	8,2 unitépH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore combiné	<0,05 mg/LCl2				
Chlore libre	<0,05 mg/LCl2				
Chlore total	<0,05 mg/LCl2				

Commentaires de terrain

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Délégation territoriale de Meurthe-et-Moselle

Préfecture de Meurthe-et-Moselle

Analyse laboratoire

PLV : 00107311 page : 2

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE 5401

Type del'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00107310 Référence laboratoire : 16M043884-002

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,1 NFU				2,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	360 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	8 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Délégation territoriale de Meurthe-et-Moselle

Préfecture de Meurthe-et-Moselle

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00107311)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/ le Préfet de Meurthe et Moselle et par délégation,
P/ le directeur général de l'agence régionale de santé
P/ la déléguée territoriale de Meurthe et Moselle
Le chef de service VSSE

Karine THEAUDIN